

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21AO61 выдан 30.12.2016г.

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)

Утверждаю
Начальник лаборатории качества воды
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Нестерёнок К.С.

Протокол КХА

№ 894 от 22 декабря 2021 г.

Заказчик: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Адрес юридический: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21

Объект КХА: Горячая вода

Вид пробы: разовая (простая)

Цель проводимых работ: Контроль качества воды

Дата отбора : 22.12.2021г.

Дата доставки пробы: 22.12.2021г.

Место отбора: п. Батово, котельная гор. вода

Акт отбора: № 139

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014

Дата проведения испытания: 22.12.2021г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	1,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012,метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	0,062	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72,п.2
4	рН	ед. рН	7,6	в пределах 6-9	ПНД Ф14,1:2:3:4.121-97
5	Хлориды	мг/дм ³	9,7	Не более 350	ГОСТ 4245-72
6	Сульфат-ион	мг/дм ³	8,0	Не более 500	ГОСТ 31940-2012,метод 3
7	Медь	мг/дм ³	0,0034	Не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96

- Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»

АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21AO61 выдан 30.12.2016г.

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)



Утверждаю
Начальник лаборатории качества воды
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Нестерёнок К.С.

Протокол КХА

№ 893 от 22 декабря 2021 г.

Заказчик: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Адрес юридический: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21

Объект КХА: Горячая вода

Вид пробы: разовая (простая)

Цель проводимых работ: Контроль качества воды

Дата отбора : 22.12.2021г.

Дата доставки пробы: 22.12.2021г.

Место отбора: п. Рождествено, котельная гор. вода

Акт отбора: № 139

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014

Дата проведения испытания: 22.12.2021г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	1,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	0,12	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	< 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
4	рН	ед. рН	8,2	в пределах 6-9	ПНД Ф14,1:2:3:4.121-97
5	Хлориды	мг/дм ³	6,95	Не более 350	ГОСТ 4245-72
6	Сульфат-ион	мг/дм ³	6,7	Не более 500	ГОСТ 31940-2012, метод 3
7	Медь	мг/дм ³	0,0034	Не более 1,0	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96

- Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21AO61 выдан 30.12.2016г.

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)



Утверждаю
Начальник лаборатории качества воды
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Нестерёнок К.С.

Протокол КХА

№ 892 от 22 декабря 2021 г.

Заказчик: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Адрес юридический: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21

Объект КХА: Питьевая вода

Вид пробы: разовая (простая)

Цель проводимых работ: Контроль качества воды

Дата отбора : 22.12.2021г.

Дата доставки пробы: 22.12.2021г.

Место отбора: п. Батово, котельная

Акт отбора: № 139

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014

Дата проведения испытания: 22.12.2021г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы Измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	3	не более 20	ГОСТ 31868-2012, метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	0,25	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	0,17	не более 0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

- Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района»
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21AO61 выдан 30.12.2016г.

Адрес: 188338, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер. Новосиверская, Канализация деревни Новосиверская, Здание (лаборатория)



Утверждаю
Начальник лаборатории качества воды
АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
Нестерёнок К.С.

Протокол КХА

№ 891 от 22 декабря 2021 г.

Заказчик: АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

Адрес юридический: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21

Объект КХА: Питьевая вода

Вид пробы: разовая (простая)

Цель проводимых работ: Контроль качества воды

Дата отбора : 22.12.2021г.

Дата доставки пробы: 22.12.2021г.

Место отбора: п. Рождествено, котельная

Акт отбора: № 139

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014

Дата проведения испытания: 22.12.2021г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы Измерения	Результат измерения	Норматив	Шифр МВИ
1	Цветность	градусы	19	не более 20	ГОСТ 31868-2012,метод Б
2	Мутность	мг/дм ³	3,4	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общее железо	мг/дм ³	0,8	не более 0,3	ГОСТ 4011-72,п.2

- Перепечатка и копирование протокола без разрешения АО «Коммунальные системы Гатчинского района» запрещена